



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
3^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»
ΦΟΡΕΑΣ: Γ.Ν ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Πτολεμαΐδα 15-4-2013
ΑΔΑ: ΒΕ5Ω46907Ρ-ΗΓ9

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικό
ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Θέση Κουρί , Τ.Κ 50100
Πληροφορίες: Θεοδώρα Σαμαρά
Τηλέφωνο / FAX :2463351309/
2463022782
E-mail : prometh@otenet.gr

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 8 / 2013

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ**

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 20.300,00 €

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α' 19/1-2-1995), όπως τροποποιημένος ισχύει.
2. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (Φ.Ε.Κ. Α' 64/16-3-2007).
3. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ Α' 150/10-7-2007).
4. Το Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81/4-4-2005), όπως τροποποιημένος ισχύει.
5. Το Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134/18-6-2007).
6. Το Ν.3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» άρθρο 27 παρ.11.
7. Την υπ'αριθμ.256/17-4-2013 απόφαση Δ.Σ «Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου του Γ.Ν Πτολεμαΐδας»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

1. Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου του Γ.Ν Πτολεμαΐδας συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 20.300,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ	1	9.500,00 €
2	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 1000 ΚΒΑ	2	1.500,00 €
3	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ	8	6.000,00 €
4	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ	93 ξηράς σκόνης, 32 διοξειδίου, 6 οροφής και 3 τοπικής εφαρμογής 12kg	1.500,00 €
5	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ OMNIPCX 4400 οίκου alcatel business systems πλήρως ψηφιακό πλήρους προσιτότητας NON BLOCKING 5 ης γενιάς ISDN	1	1.800,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ		20.300,00 €

2. ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» Θέση Κουρί Γραφείο προμηθειών	10-5-2013	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	12:00 π.μ

Οι προσφορές αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου (Γραφείο Διοικήτριας) του Νοσοκομείου και γίνονται δεκτές **μέχρι την Πέμπτη 9-5-2013 και ώρα 14.00 μ.μ.** Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ο χρόνος ισχύος προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού . Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προαναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη .

Η παρούσα προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας και Κοζάνης καθώς και στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει δυο επιμέρους φακέλους :

Α. «Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου, δηλαδή τα έγγραφα/έντυπα της προσφοράς που αφορούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Β. «Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος θα πρέπει να περιέχει την οικονομική προσφορά με την σφραγίδα και την υπογραφή του προσφέροντος. Η τιμή πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: επωνυμία και διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαγωνιζόμενου»

«Ο ΠΛΗΡΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ :ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ", 3^η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ : Γ.Ν ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ υπ. Αριθμ. : 8/2013

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: για το Γ.Ν Πτολεμαΐδας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Η υπόψη ετήσια συντήρηση θα γίνεται με τους παρακάτω όρους:

- Προγραμματισμένες επισκέψεις συνεργείου μας τέσσερις φορές τον χρόνο(μία ανά τρίμηνο) για την εφάπαξ προληπτική συντήρηση των εγκαταστάσεων.
- Η προληπτική τριμηνιαία συντήρηση θα γίνεται με βάση την συνημμένη κατάσταση προληπτικής συντήρησης.
- Τα έξοδα κινήσεως του συνεργείου μας περιλαμβάνονται στην προαναφερόμενη δαπάνη.
- Στην προαναφερόμενη δαπάνη συμπεριλαμβάνεται και η εργασία της αντικατάστασης των αναλώσιμων εξαρτημάτων των διαφόρων μηχανημάτων που θα γίνεται με βάση τις ώρες λειτουργίας του κάθε μηχανήματος και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες φθορές. Η αντικατάσταση των φίλτρων είναι υποχρεωτική ανά έτος ή και νωρίτερα εάν υπάρχει ένδειξη στο αντίστοιχο διαφορικό μανόμετρο που συνοδεύει το φίλτρο.
- Τα προς αντικατάσταση εξαρτήματα της εγκατάστασης (ανταλλακτικά) είτε λόγω προληπτικής συντήρησης είτε λόγω φθοράς, καθώς επίσης και τα αναλώσιμα υλικά (λιπαντικά) θα πληρώνονται ξεχωριστά, με βάση τον συνημμένο τιμοκατάλογο.
- Οι εργασίες καθημερινής παρακολούθησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων των ιατρικών αερίων, όπως π.χ. η αντικατάσταση των φιαλών του οξυγόνου O₂ κλπ. θα γίνεται από το προσωπικό του νοσοκομείου σας.
- Αναλυτική περιγραφή των εργασιών προληπτικής συντήρησης που απαραίτητα θα γίνεται στην εγκατάσταση σας, καθώς επίσης και την αναλυτική δαπάνη των ανταλλακτικών που ενδεχομένως θα απαιτηθούν περιγράφονται στην συνημμένη κατάσταση προληπτικής συντήρησης.
- Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ISO 9001 και ISO 13485

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ**

Προβλέπονται 4 επισκέψεις το χρόνο κατά τις οποίες εκτελούνται οι ακόλουθες εργασίες συντήρησης ανά αντικείμενο:

1. Κέντρο π. αέρα ιατρικής και μη ιατρικής χρήσης

Εργασία Συντηρήσεως	Επισκέψεις ανά έτος			
	1 ^η	2 ^η	3 ^η	4 ^η
Καθαρισμός φίλτρου εισαγωγής αέρα (φύσημα με αέρα από μέσα προς τα έξω)	●	●	●	●
Αντικατάσταση φίλτρου εισαγωγής αέρα κάθε ~500 ώρες ή εάν έχει κορεστεί νωρίτερα.	●		●	
Έλεγχος στάθμης λαδιού (με σταματημένο συμπιεστή)	●	●	●	●
Έλεγχος της τάσεως ιμάντων.	●	●	●	●
Έλεγχος της ομαλής εκκένωσης συμπυκνωμάτων από δοχεία.	●	●	●	●
Αλλαγή φίλτρο λαδιού ή συχνότερα σε κάθε επίσκεψη εάν έχουν συμπληρωθεί οι απαιτούμενες ώρες.	●		●	
Αλλαγή λαδιού ή συχνότερα σε κάθε επίσκεψη εάν έχουν συμπληρωθεί οι απαιτούμενες ώρες λειτουργίας.	●		●	
Συσφίξεις των λυομένων συνδέσμων (ρακόρ).	●	●	●	●
Καθαρισμός πτερυγίων ψυγείων λαδιού-αέρα.	●	●	●	●
Αλλαγή φίλτρου διαχωριστή λαδιού (κάθε 3.000 ώρες).	●			
Έλεγχος της λειτουργικότητας των ασφαλιστικών διατάξεων.	●			●
Έλεγχος των ρυθμίσεων των ηλεκτρονικών συστημάτων.	●			●
Έλεγχος ευκάμπτων σωληνώσεων και ιμάντων, εάν παρουσιάζουν ρωγμές	●	●	●	●
Αλλαγή ευκάμπτων σωληνώσεων εάν παρουσιάζουν ρωγμές		Κάθε 5 χρόνια		
Έλεγχος ιμάντων, εάν παρουσιάζουν ρωγμές		Κάθε 3 χρόνια		
Αντικατάσταση φυσιγγίων φίλτρων επεξεργασίας π. αέρα AA, AO, CA, RM, RF, RA, RB. Σε περίπτωση κορεσμού πιθανή αντικατάσταση και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα	●		●	
Έλεγχος και ρύθμιση μειωτήρων σταθεροποίησης πίεσης π.αέρα – αλλαγή εάν απαιτείται <ul style="list-style-type: none"> ● μεμβράνες μειωτήρων ● Κλείστρα μειωτήρων ● Φίλτρα εισόδου ● Στεγανοποιητικές φλάντζες των διαφόρων συνδέσμων 	●	●	●	●
Εναλλαγή λειτουργίας διάταξης φίλτρων εισόδου – εξόδου, ξηραντήρων	●		●	
Περιοδική συντήρηση ξηραντήρων π. αέρα και έλεγχος λειτουργίας ξηραντήρων.	●	●	●	●
Ψυκτικού τύπου καθαρισμός φίλτρου ηλεκτροβαλβίδας εκκένωσης. Εάν το φίλτρο είναι πολύ βρώμικο να ανοιχθεί και να καθαριστεί και η ηλεκτροβαλβίδα ψυκτικού τύπου	●	●	●	●
Οπτικός έλεγχος στο ψυκτικό κύκλωμα και εάν παρατηρηθούν ίχνη λαδιού είναι ένδειξη απώλειας ψυκτικού υγρού	●		●	
Προσοφητικού τύπου εργασία αλλαγής ξηραντικού μέσου (κάθε 5 έτη) ή σε συντομότερα σε περίπτωση κορεσμού (το κόστος αντικατάστασης καθώς και το υλικό δεν περιλαμβάνονται στην κόστος συντήρησης)	●			

Μετρήσεις ποιότητας π.αέρα (ποσοστό υγρασίας, %CO, %CO2, συγκέντρωση σωματιδίων ατμών λαδιού) (Δεν αποτελεί τυπική διαδικασία μόνον μετά από αίτηση του πελάτη και απαιτείται επιπλέον χρέωση)				
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Παρατηρήσεις

Φίλτρα: Τα στοιχεία των φίλτρων πρέπει να αλλάζονται με καινούργια πριν η πτώση της πίεσης σ' αυτά γίνει μεγαλύτερη από 0,7 bar. Η πτώση της πίεσης ελέγχεται από τα διαφορικά μανόμετρα. Το στοιχείο του φίλτρου ενεργού άνθρακα αντικαθίσταται κάθε **400 ώρες λειτουργίας του συμπιεστή. Σε κάθε περίπτωση τα φυσίγγια των φίλτρων πρέπει να αντικαθίστανται ανεξάρτητα των προαναφερθέντων συνθηκών, απαραίτητα κάθε 6 μήνες. Η μη αντικατάσταση των φυσιγγίων των φίλτρων σημαίνει ότι ο διερχόμενος δια μέσω αυτών π.αέρας δεν υφίσταται τις επιθυμητές επεξεργασίες και γι' αυτό δεν θα πληρούνται οι απαιτούμενες συνθήκες του ιατρικού αέρα**

Φίλτρα αποστειρώσεως.

Τα στοιχεία των φίλτρων αποστειρώσεως, μπορούν να αποστειρώνονται με ατμό σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

20 λεπτά σε ατμό	130 °C	μέγιστος αριθμός αποστειρώσεων	70
20 λεπτά σε ατμό	145 °C	μέγιστος αριθμός αποστειρώσεων	50

Τα στοιχεία των φίλτρων θα πρέπει να αντικαθίστανται με καινούργια είτε όταν έχει ξεπεραστεί ο αριθμός των κύκλων αποστειρώσεως που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, είτε όταν η πτώση της πίεσης στο φίλτρο φθάσει στα 0,7 BAR.

2. Κέντρο O2-N20 με φιάλες

Εργασία Συντηρήσεως	Επισκέψεις ανά έτος			
	1 ^η	2 ^η	3 ^η	4 ^η
Έλεγχος στεγανότητας λυόμενων συνδέσμων και σύσφιξη τους	●	●	●	●
Έλεγχος στεγανότητας διακοπών υψηλής πίεσης και αντικατάσταση φίλτρων κλείστρων όπου απαιτείται	●		●	
Έλεγχος και ρύθμιση μειωτήρων υψηλής πίεσης – αλλαγή εάν απαιτείται <ul style="list-style-type: none"> • μεμβράνες μειωτήρων • Κλείστρα μειωτήρων • Φίλτρα εισόδου • Στεγανοποιητικές φλάντζες των διαφόρων συνδέσμων 	●	●	●	●
Έλεγχος λειτουργίας εναλλαγής συστοιχιών – συντήρηση εναλλάκτη	●	●	●	●
Έλεγχος Μανομέτρων – αισθητηρίων - πιεζοστατών	●	●	●	●

3. Κέντρο κενού

Εργασία Συντηρήσεως	Επισκέψεις ανά έτος			
	1 ^η	2 ^η	3 ^η	4 ^η
Καθαρισμός μεταλλικού φίλτρου εισαγωγής αέρα (φύσημα με αέρα από μέσα προς τα έξω) και αντικατάσταση εάν απαιτηθεί	●	●	●	●
Έλεγχος στάθμης λαδιού (με σταματημένο σταματημένη την αντλία κενού)	●	●	●	●
Αλλαγή φίλτρο λαδιού ή συχνότερα εάν έχουν συμπληρωθεί οι απαιτούμενες ώρες.	●		●	
Αλλαγή λαδιού ή συχνότερα εάν έχουν συμπληρωθεί οι απαιτούμενες ώρες λειτουργίας.	●		●	
Συσφίξεις των λυομένων συνδέσμων (ρακόρ).	●	●	●	●
Καθαρισμός πτερυγίων ψυγείων λαδιού.	●	●	●	●
Αλλαγή φίλτρα συγκρατήσεως ατμών λαδιού.	●			
Έλεγχος των ρυθμίσεων των ηλεκτρονικών συστημάτων.	●		●	
Έλεγχος και αλλαγή ευκάμπτων σωληνώσεων, εάν παρουσιάζουν ρωγμές	●	●	●	●
Έλεγχος πτερωτής και ελαστικών κομπλερ και αντικατάστασή τους όταν απαιτηθεί	●	●	●	●
Έλεγχος πτερυγίων και αντικατάστασή τους όταν απαιτείται	●			

Έλεγχος ρουλεμαν και αντικατάσταση τους όταν απαιτηθεί	•	•	•	•
Αντικατάσταση φυσιγγίων βακτηριολογικών φίλτρων Σε περίπτωση κορεσμού πιθανή αντικατάσταση και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα	•		•	
Εναλλαγή λειτουργίας διάταξης βακτηριολογικών φίλτρων εισόδου	•		•	

Το στοιχείο του βακτηριολογικού φίλτρου πρέπει να αντικαθίσταται κάθε έξι (6) μήνες ή νωρίτερα, εφόσον παρατηρηθεί στα διαφορικά μανόμετρα των φίλτρων σημαντική πτώση κενού (δείκτης στην κόκκινη περιοχή). Η μη έγκαιρη αντικατάσταση των φυσιγγίων των βακτηριολογικών φίλτρων μπορεί να προκαλέσει την μόλυνση των αντλιών κενού.

4. ΛΗΨΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Εργασία Συντηρήσεως	Επισκέψεις ανά έτος			
	1 ^η	2 ^η	3 ^η	4 ^η
Έλεγχος της στεγανότητας των λήψεων των ιατρικών αερίων	•	•	•	•
Αντικατάσταση των φίλτρων λήψεων	•	•	•	•
Αντικατάσταση των στεγανοποιητικών O-Ring λήψεων	•	•	•	•

5. ΕΚΤΟΝΩΤΕΣ 2ου ΣΤΑΔΙΟΥ (ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ)

Εργασία Συντηρήσεως	Επισκέψεις ανά έτος			
	1 ^η	2 ^η	3 ^η	4 ^η
Έλεγχος στεγανότητας λυόμενων συνδέσμων και σύσφιξη τους	•	•	•	•
Ρύθμιση και έλεγχος μειωτήρων και διακοπών, αντικατάσταση φίλτρων – κλείστρων – μεμβρανών μειωτήρων εάν απαιτηθεί	•		•	
Αντικατάσταση φίλτρων – κλείστρων – μεμβρανών	Κάθε 3 χρόνια			

6. ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Εργασία Συντηρήσεως	Επισκέψεις ανά έτος			
	1 ^η	2 ^η	3 ^η	4 ^η
Έλεγχος λειτουργίας κεντρικής φωτοσήμανσης και αισθητηρίων	•	•	•	•
Έλεγχος λειτουργίας τοπικών φωτοσήμανσεων και αισθητηρίων	•	•	•	•

7. ΑΠΑΓΩΓΗ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Εργασία Συντηρήσεως	Επισκέψεις ανά έτος			
	1 ^η	2 ^η	3 ^η	4 ^η
Έλεγχος και ρύθμιση λειτουργίας κέντρου AAA	•	•	•	•
Έλεγχος και ρύθμιση λειτουργίας τοπικών συσκευών Venturi	•	•	•	•
Έλεγχος τερματικών λήψεων AAA και βαλβίδων expiral	•	•	•	•

8. ΣΤΗΛΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

Εργασία Συντηρήσεως	Επισκέψεις ανά έτος			
	1 ^η	2 ^η	3 ^η	4 ^η
Έλεγχος και ρύθμιση τερματικών και φρένων στήλης	•	•	•	•
Έλεγχος μανομέτρων και λήψεων ΙΑ	•	•	•	•
Έλεγχος στεγανότητα και αντικατάσταση εσωτερικών εύκαμπτων αντιστατικών σωλήνων (κάθε 8 χρόνια)	•			

2. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 1000 ΚVA

Η συντήρηση αυτή θα γίνεται μία φορά τον χρόνο και θα περιλαμβάνει τα εξής :

- Έλεγχος λαδιών Μ/Σ σε διηλεκτρική αντοχή και χορήγηση σχετικής βεβαίωσης .
- Έλεγχος λειτουργίας Bucholtz, θερμομέτρου 2 επαφών και συστήματος προστασίας Μ/Σ.
- Καθαρισμός όλων των ευαίσθητων σημείων των Μ/Σ όπως μονωτήρες ακίδες υπερπήδησης, δοχείου ελαίου κλπ.
- Αποκατάσταση τυχόν διαρροών ελαίου.
- Έλεγχος και καθαρισμός διακοπών μέσης τάσης .
- Έλεγχος και καθαρισμός ακροκιβωτίων.
- Έλεγχος και καθαρισμός αλεξικέραυνων.

Η συντήρηση περιλαμβάνει την επιθεώρηση και έλεγχο της εγκατάστασης, τις απαραίτητες μετρήσεις και την κατά περίπτωση επέμβαση που θα κριθεί αναγκαία από τον έλεγχο της όλης εγκατάστασης.

Τα πάσης φύσεως ανταλλακτικά και υλικά που χρειάζονται επιβαρύνουν το Νοσοκομείο.

Τα φθαρμένα και αντικαθιστώμενα ανταλλακτικά θα παραδίνονται στο Νοσοκομείο.

Ο συντηρητής υποχρεούται να διατηρεί πλήρες απόθεμα ανταλλακτικών.

Θα πρέπει να δοθεί τιμή για την περίπτωση που χρειαστεί αναζωογόνηση –αφύγρανση του ελαίου

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ISO 9001 και εξειδικευμένο συνεργείο η προϋπηρεσία του

θα πρέπει να αποδεικνύεται με προϋπηρεσία σε ανάλογες υπηρεσίες συντήρησης μετασχηματιστών σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς .

3.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΚΤΩ (8) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Η συντήρηση θα γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς του Υπουργείου Βιομηχανίας και τις διατάξεις της υπ' αριθμ. οικ. 3899/253/Φ.9.2 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 291 Β/8-3-2002) “Συμπλήρωση της διατάξεως σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια ανελκυστήρων”.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποστέλλει δύο φορές τουλάχιστον τον μήνα και χωρίς ειδική πρόσκληση ειδικό συνεργείο το οποίο θα καθαρίζει, θα ελέγχει και θα λιπαίνει όλα τα μέρη των εγκαταστάσεων των ανελκυστήρων και θα επιβαρύνεται για την αξία των απαραίτητων υλικών καθαρισμού και λιπάνσεως.

Το ως άνω συνεργείο πριν από την αποχώρησή του θα ενημερώνει τον Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας για την επιτελεσθείσα συντήρηση.

Ο ανάδοχος υποχρεούται σε περίπτωση που θα παρουσιαστεί βλάβη να σπεύσει στο Νοσοκομείο προς αποκατάσταση της λειτουργίας του ανελκυστήρα το ταχύτερο από τότε που θα ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση εγκλωβισμού ο ανάδοχος υποχρεούται να σπεύσει άμεσα στο Νοσοκομείο.

.Σε περίπτωση που κληθεί από το Νοσοκομείο προς αποκατάσταση βλάβης-επιδιόρθωση και δεν προσέλθει έγκαιρα θα επιβάλλεται σ' αυτόν ποινική ρήτρα 88,04 €, το ποσό αυτό θα παρακρατείτε από την μηνιαία αποζημίωση του. Στην περίπτωση δε που δεν προσέλθει έγκαιρα για δεύτερη φορά το Δ.Σ του Νοσοκομείου διατηρεί το δικαίωμα για μονομερή λύση της σύμβασης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να επιδιορθώσει την φυσιολογική φθορά ή τυχαία βλάβη χωρίς άλλη αμοιβή αλλά μόνο με αυτή της προληπτικής συντήρησης ενώ το Νοσοκομείο υποχρεούται να καταβάλλει στον δεύτερο την αξία των καινούριων υλικών που θα τοποθετηθούν λόγω φθοράς ή βλάβης των παλαιών που δεν επιδέχονται επιδιόρθωση και να ενημερώνει την Τεχνική Υπηρεσία ή το Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου για το κόστος της δαπάνης των υλικών πριν προχωρήσει στην τοποθέτηση των υλικών αυτών.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τα απαραίτητα όργανα και υλικά για την συντήρηση και την επισκευή του ανελκυστήρα.

4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ OMNIPCX 4400 ΟΙΚΟΥ ALCATEL BUSINESS SYSTEMS ΠΛΗΡΩΣ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΡΟΣΙΤΟΤΗΤΑΣ NON BLOCKING 5 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ISDN

Θα πραγματοποιούνται τριμηνιαίες προγραμματισμένες επισκευές προληπτικής συντήρησης του τηλεφωνικού κέντρου που θα περιλαμβάνει τα εξής:

α)Τηλεφωνικό κέντρο μέχρι τον κεντρικό καταναμητή
Μεταλλακτική συσκευή
Τερματικές συσκευές του Τ/Κ (εκτυπωτές – οθόνες)
Τροφοδοτικό
Συσσωρευτές

β)Ψηφιακές συσκευές

Οι προγραμματισμένες επισκευές προληπτικής συντήρησης του τηλεφωνικού κέντρου θα πραγματοποιούνται κατά το πρωινό ωράριο λειτουργίας από 9 π.μ.-5 μ.μ. με την υποχρέωση του συντηρητή να ενημερώνει εκ των προτέρων κατά προτεραιότητα το Τμήμα Βιοιατρικής ο οποίος θα συνοδεύει τον συντηρητή και θα ενημερώνεται από αυτόν.

Ο συντηρητής υποχρεώνεται να προσέρχεται το πολύ μέσα σε 24 ώρες από την τηλεφωνική του κλήση για την επισκευή οποιασδήποτε φύσης βλαβών, με την υποχρέωση να ενημερώνει το Τμήμα Βιοιατρικής.

Κατά την προγραμματισμένη ή έκτακτη επίσκεψη του συντηρητή θα γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση:

α)Πλήρης έλεγχος του Τ/Κ

β)αντικατάσταση (προσωρινή ή ολική) βεβλαμμένων υποσυγκροτημάτων (καρτών)

γ)Αντικατάσταση μικροϋλικών

δ)Αντικατάσταση προσωρινή ή ολική βεβλαμμένων κυρίων συγκροτημάτων (Μεταλλακτικής συσκευής –Τροφοδοτικού)

ε)Πρώιηση των βεβλαμμένων στο εργαστήριο του αναδόχου για επισκευή και στη συνέχεια επιστροφή τους στο Νοσοκομείο για αποδέσμευση των τοποθετημένων και επιστροφή τους στον ανάδοχο (περίπτωση προσωρινής αντικατάστασης υλικού).

Τα φθαρμένα και αντικαταθιστώμενα ανταλλακτικά θα παραδίδονται στο Νοσοκομείο.

Ο συντηρητής υποχρεούται να διατηρεί πλήρες απόθεμα ανταλλακτικών και δεν ευθύνεται για βλάβες που προκύπτουν από αμέλεια ή σφάλματα του προσωπικού του Νοσοκομείου ή από κακή λειτουργία του Τ/Κ.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ISO 9001 και εγκατεστημένο service στην Β.Ελλάδα.

Επιπλέον θα πρέπει να κατατεθούν τα πτυχία σε ισχύ (επικυρωμένα)τουλάχιστον δυο των τεχνικών στο υπάρχον τηλεφωνικό κέντρο του Νοσοκομείου ή σε άλλο συναφές τηλεφωνικό κέντρο ώστε να διασφαλιστεί η σωστή συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου.

5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6kgr	93
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12kgr ΟΡΟΦΗΣ	3
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ CO2 5kgr	32
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ τοπικής εφαρμογής 12kg	3

Η ετήσια αναγόμωση θα περιλαμβάνει τον πλήρη έλεγχο καλής λειτουργίας όλων των πυροσβεστήρων, τον εντοπισμό και διάγνωση πιθανών βλαβών ή φθορών και την αποκατάσταση αυτών και κάθε άλλη εργασία που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την σωστή λειτουργία των πυροσβεστικών μέσων του Νοσοκομείου.

Η αναγόμωση θα γίνεται σε δυο συνεχόμενα στάδια έτσι ώστε το Νοσοκομείο να μην μείνει ακάλυπτο από πυροσβεστικά μέσα.

Μετά το πέρας των εργασιών θα υποβάλλεται γραπτή έκθεση για την κατάσταση των πυροσβεστικών μέσων του Νοσοκομείου. Επίσης θα υποβάλλεται και Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η υπεύθυνη για την αναγόμωση εταιρεία οφείλει να αποκαταστήσει με δικές της δαπάνες τυχόν βλάβες ή ζημιές που θα προξενήσουν από δική της υπαιτιότητα στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου.

Η εταιρεία υποχρεούται στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης-αναγόμωσης των πυροσβεστήρων σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 618/43/13-01-2005 κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 52/Β/20-01-2005) καθώς και της υπ' αριθμ. 17230/671/29-07-2005 κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1218/Β/01-09-2005) της υπ' αριθμ. 12ο/2008 Πυρ/κΠ Διάταξης (ΦΕΚ Β' 2266/05-11-2008) καθώς και της όποιας ισχύουσας σήμερα νομοθεσίας περί συντήρησης-αναγόμωσης πυροσβεστήρων.

Η εταιρεία παρέχει εγγύηση για την ορθή λειτουργία των πυροσβεστήρων που έχουν αναγομωθεί-συντηρηθεί για διάστημα ενός έτους.

5. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στην Πτολεμαΐδα , σήμερα2013, μεταξύ των συμβαλλομένων:

αφενός του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ"- "ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ"**», που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.), όπως εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από την Διοικήτρια....., το οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «**Το Νοσοκομείο**» και

αφετέρου της εταιρίας με την επωνυμία (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.) που εδρεύει στ... (οδός αριθ.), όπως εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τ... η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «**Προμηθευτής**»,

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

A. Την διενεργήθηκε από το Γ.Ν Πτολεμαΐδας ... διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης, για την, για τις ανάγκες του Γ.Ν Πτολεμαΐδας, σύμφωνα με την υπ' αριθ./2013 διακήρυξη αυτού. Το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού κατακυρώθηκε στον Προμηθευτή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας, η οποία λήφθηκε κατά την υπ' αριθ./...../ συνεδρίασή του (θέμα), κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού.

B. Μετά τα παραπάνω, το Γ.Ν Πτολεμαΐδας, όπως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναθέτει, και ο Προμηθευτής, όπως αντιστοίχως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την εν λόγω προμήθεια, σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και συμφωνίες:

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ... , σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Προκήρυξη .

ΑΡΘΡΟ 2

ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

2.1. Το σύνολο του τιμήματος, που περιλαμβάνει την αξία των προσφερόμενων στο Νοσοκομείο σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ανέρχεται στο ποσό των (.....,00) ευρώ ανά μονάδα μέτρησης, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων κρατήσεων και εξόδων.

2.2. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

2.3. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).

2.4. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007.

Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, κ.λ.π.).

2.5. Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τη δαπάνη χαρτοσήμανσης της σύμβασης, καθώς και με τις νόμιμες κρατήσεις επί του τιμήματος των ειδών. Οι διενεργούμενες κρατήσεις είναι αυτές που αναφέρονται στην οικεία θέση της διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού.

2.6. Κατά την πληρωμή του τιμήματος των ειδών παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος.

2.7. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.

2.8. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 3 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την άρτια, άριστη, πιστή και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εκτέλεση του Έργου της παρούσας, ο Ανάδοχος με την υπογραφή της παρούσας κατέθεσε. την υπ' αριθ.
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της, η οποία καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας που του κατακυρώθηκε χωρίς Φ.Π.Α. με απεριόριστο χρόνο ισχύος, ήτοι ποσού αυτή θα επιστραφεί μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της εν λόγω υπηρεσίας και ύστερα από την εκκαθάριση τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

Πέρα από την κατάπτωση της εγγύησης δικαιούται το Νοσοκομείο σε περίπτωση κήρυξης του Αναδόχου της ως έκπτωτου να αξιώσει σωρευτικά και την ανόρθωση κάθε ζημίας θετικής ή αποθετικής που αυτό υπέστη, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 4 ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΈΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης άρχεται από της υπογραφής της και λήγει

Το Νοσοκομείο δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του νοσοκομείου.

(β) αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης εντολές του νοσοκομείου.

(γ) αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά κατά παράβαση των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας διακήρυξης και σχεδίου σύμβασης,

(δ) αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων,

(ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Προμηθευτή για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον Προμηθευτή σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης του έργου – **μετά από μηνιαία προειδοποίησή του** – αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από μέρους του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί ή ότι δεν τηρείται το χρονοδιάγραμμα παράδοσης.

Το Νοσοκομείο αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθάρισεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.

Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».

Οι ποινικές ρητρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του νοσοκομείου ή σε ανώτερη βία.

ΑΡΘΡΟ 5
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι' αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του νοσοκομείου, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία.

ΑΡΘΡΟ 6
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος.

Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτό της Κοζάνης .

ΑΡΘΡΟ 7
ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ

Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

ΑΡΘΡΟ 8
ΛΟΙΠΟΙ ΌΡΟΙ

1. Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως αυτή έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί.

2. Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ' ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπόμενων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση του υπό ανάθεση έργου, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις.

3. Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.

Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συνετάχθη το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, και αφού διαβάσθηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΥΡΤΣΟΥ